


UWAGI:

-  –kanały oznaczone * należy wykonać z luźną ramką
-  –kształtki oznaczone "D" należy wykonać po pomiarze na budowie
-  –klapy rewizyjne
-  –przepustnice regulacyjne
-  –klapy p.poż EIS 120



Centrala stacjonarna w wykonaniu higienicznym z odzyskiem ciepła na wym. krzyżowym z nagrzewnicy, chłodnicy i filtrem końcowym F9 nawilżaniem parowym oraz automatyką fabryczną
Vn/Vw=3645/2890 m³/h; dP=350Pa
Qn=22kW; Qch=26.3kW
N=1.1+1.5kW; I=5.7A; U=400V; m=1070kg,

Sekcje nawilżania zasilić z istn. instalacji pary

CT 2xDN25 izol.30mm 22kW
WL 2xDN32 izol.40mm 26.3kW

Centr. went-klima- nr 2

Czerpnia AI
500 x 800
3645 m³/h
2.53 m/s

Czerpnia AI
1000 x 1000
8650 m³/h
2.40 m/s

Istniejąca inst. wody lodowej 6/12°C

Kłapa p.poż EIS 120
wpiąć do systemu sygnalizacji alarmu pożaru SAP

2xDN40 izol.50mm WL 75.7kW

Istniejąca inst. ciepła tech. nagrzewnicy 90/70°C

2xDN50 izol.50mm CT 75.7kW

2xDN25 izol.30mm CT 33kW

2xDN32 izol.40mm WL 26.3kW

2xDN40 izol.50mm CT 53.7kW

2xDN40 izol.50mm WL 62.1kW

Sekcje nawilżania zasilić z istn. instalacji pary

CT 2xDN40 izol.50mm 53.7kW

WL 2xDN40 izol.50mm 62.1kW

Centr. went-klima- nr 1

Kłapa p.poż EIS 120

Centrala stacjonarna w wykonaniu higienicznym z odzyskiem ciepła na wym. krzyżowym z nagrzewnicy, chłodnicy i filtrem końcowym F9 nawilżaniem parowym oraz automatyką fabryczną
Vn/Vw=8650/6945 m³/h; dP=400Pa
Qn=53.7kW; Qch=62.1kW
N=2.2+4.0kW; I=12.9A; U=400V; m=2065kg,

SMART
ARCHITEKCI

Szymon Mazurek

ul. Miłicka 68, 51-126 Wrocław

tel. 506 067 481

REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85

e-mail: info.smartarchitekci@gmail.com

NAZWA OBIEKTU:
PRZEBUDOWA I DOSTOSOWANIE DO ISTNIEJĄCYCH PRZEPISÓW SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO Z IZBĄ PRZYGŁĘC W WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOŁONYM IM. L. PERZYNY W KALISZU PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 79

ADRES INWESTYCJI:
ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz; obręb ewidenc. 039 Ogrody
działki nr 11, 12, 13, 14/1, 15/4, 16/2, 17/2, 18/2

TYTUŁ RYSUNKU:
RZUT PIWNIC-WENTYLACJA MECHANICZNA

INWESTOR:
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny – Samodzielny Publiczny ZOZ

ADRES INWESTORA:
ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

PROJEKTANT BRANŻA SANITARNIA:
mgr inż. Mariusz Waśniowski

mgr inż. Mariusz Niebudek

mgr inż. Andrzej Burdynowski

mgr inż. Mariusz Niebudek

SKALA/FORMAT

FAZA PROJEKTU

DATA OPRACOWANIA

NUMER RYSUNKU

PROJEKT OCHRONY USTAWA O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.