UKŁAD ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
– rzut piwnicy i fundamentów –
skala 1:100

BETON: B-30
STAL: A-0, A-IIIN
otulina: g=3.0cm
STAL: St3SX
SRUBY: kl 5.8

Centrala stacjonarna w wykonaniu higienicznym
z odzyskiem ciepła na wym. krzyżowym
z nagrzewnicą, chłodnicą i filtrem końcowym F9
oraz automatyką fabryczną
Vn/Vw=3645/2890 m³/h; dP=350Pa
Qn=22kW; Qch=26.3kW
N=1.1+1.5kW; I=5.7A; U=400V; m=870kg

Centrala stacjonarna w wykonaniu higienicznym
z odzyskiem ciepła na wym. krzyżowym
z nagrzewnicą, chłodnicą i filtrem końcowym F9
oraz automatyką fabryczną
Vn/Vw=8650/6945 m³/h; dP=400Pa
Qn=53.7kW; Qch=62.1kW
N=2.2+4.0kW; I=12.9A; U=400V; m=1774kg

istniejący słup nośny
Projektowany słup bramy 100x100x4
Uwaga: Oparcie słupków na górnej powierzchni istniejącej ławy fundamentowej. W przypadku stwierdzenia dużej głębokości istniejącej ławy wykonać nadlewkę 100x70cm do poziomu 100cm poniżej terenu
STOPA FUNDAMENTOWA 100x70x40cm
Uklad fundamentów pod schody według dokumentacji archiwalnej
Uwaga: Stopa fundamentowa posadowiona na głębokości ~100cm poniżej terenu

Przebicie bezpośrednio pod stropem w piwnicy
Przebicie bezpośrednio pod stropem w piwnicy w ścianie nośnej
Klapa p.poż EIS 120 wpięć do systemu sygnalizacji alarmu pożaru SAP
Uwaga: W przypadku ingerencji w istniejące okno, należy nad oknami osadzić 2C-120
Uwaga: W przypadku planowanej ściany żelbetowej gr. 30cm nie ma potrzeby montażu nadproży prefabrykowanych. Należy zachować filarki międzyokienne o szerokości minimum ~30cm.
Nad ściany murowane należy wykonać nadproża stalowe 2xC-180 jako swobodnie podparte o długości ~360cm skręcone śrubami, w~20 cm.
Oparcie centrali wentylacyjnej na posadzce piwnicy
110x50cm
110x100cm
60x41cm
Czerpnia A1 1000 x 1000 8650 m³/h 2.40 m/s
Czerpnia A1 500 x 800 6645 m³/h 2.53 m/s

SMART ARCHITEKCI architecture & development			
Szymon Mazurek			
ul. Milicka 68, 51-126 Wrocław tel. 506 067 481 REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85 e-mail: info.smartarchitekci@gmail.com			
NAZWA OBIEKTU:	PRZEBUDOWA I DOSTOSOWANIE DO ISTNIEJĄCYCH PRZEPISÓW SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO Z IZBĄ PRZYJĘĆ W WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM IM. L. PERZYNY W KALISZU PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 79		
ADRES INWESTYCJI:	ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz; obręb ewidenc. 039 Ogrody działki nr 11, 12, 13, 14/1, 15/4, 16/2, 17/2, 18/2		
TYTUŁ RYSUNKU:	UKŁAD ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH RZUT PIWNICY		
INWESTOR:	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny – Samodzielny Publiczny ZOZ		
ADRES INWESTORA:	ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz		
PROJEKTANT KONSTRUKCJI:	mgr inż. Jakub Fiuk	Upr. Nr 36/99/OP	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJĘ:	dr inż. Andrzej Ubysz	Upr. Nr 18/89/LW	PODPIS
BRANŻA: KONSTRUKCJA	SKALA/ FORMAT: 1:100	FAZA PROJEKTU: PW	DATA OPRACOWANIA: 02.2016
NUMER RYSUNKU: K/1			

PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory www.pdffactory.com