

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 22-02- 2016 roku

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

dot. postępowania na: *Remont instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku głównym
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny*

(sprawa nr 44/16)

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, informujemy, co następuje:

Pytanie

Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyznaczenie parametrów równoważności dla systemu rur. Ponadto, prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza montaż instalacji przy użyciu rur wykonanych z polipropylenu.

Odpowiedź: na stronie 11 SIWZ:

Warunki realizacji roboty budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia:

pkt 6: "Techniki, technologie oraz materiały opisane w ww. dokumentacji stanowią minimalne wymagania techniczne; Wykonawca winien zabezpieczyć realizację zadania wskazanymi technikami, technologiami i materiałami lub im równoważnymi".

- **należy rozumieć jak w zapisie:** wszystkie parametry stosowanych materiałów muszą być równe lub lepsze niż parametry zaproponowanych materiałów.

Montaż rur wodociągowych na kondygnacji nr 5 będzie wykonywany na wysokości ok. 3,0 m pomiędzy innymi rurociągami i kanałami wentylacyjnymi. Zgrzewanie rur z PP o średnicy równoważnej dz 90 mm (rura wielowarstwowa) na tej wysokości i przy utrudnionym dostępie jest praktycznie niewykonalne. Montaż rur za pomocą złączek zaciskanych jest trudny w w/w warunkach, ale możliwy do wykonania. Nie dopuszcza się wykonania instalacji z rur z polipropylenu.

Zamawiający informuje, że treść powyższej odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 t.j) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.


KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczek

1