



WYKAZ WYPOSAŻENIA PRALNI												
L.p.	Nazwa urządzenia	Ilość		Wymiar [mm]		Gaz [kW]		Moc [kW]		Zasilanie [V]	Woda z c. uad	Odpływ DN
		szt.	dl.	gl.	wys.	jednostk.	całkow. wty.	jednostk.	całkow. wty.			
PUNKT PRZYJĘCIA BIELIZNY I MAGAZYN BIELIZNY BRUDNEJ												
1.1	Wózek transportowy siatkowy	8	720	800	1 800							
DZIAŁ PRANIA WODNEGO, MYCIE WÓZKÓW – STRONA BRUDNA												
2.1	Wózek transportowy siatkowy	3	720	800	1 800							
2.2	Komora do mycia wózków	1	2 000	3 000	2 500		0,00	0,50	0,50	230	z	110
2.3	Pralnia barierowa 27kg	1	1 050	1 050	1 620		0,00	18,00	18,00	400	z	75
2.4	Pralnia barierowa 13kg	1	910	875	1 325		0,00	13,00	13,00	400	z	75
2.5	Pralnia barierowa 50kg	2	1 300	1 285	1 770		0,00	36,00	72,00	400	z	75
2.6	Wózek roboczy 300l	3	1 000	630	781							
SZATNIA ODZIEŻY WIERZCHNIEJ												
3.1	Szafka odzieżowa 2-dzielna	9	400	490	1 800							
PRALNIA STREFA CZYSTA, DZIAŁ SUSZENIA, MAGLOWANIA, PRASOWANIA, SKŁADANIA												
4.1	Suszarka gazowa 14kg	1	790	985	1 771	13,50	13,50	1,00	1,00	400		200
4.2	Suszarka gazowa 30kg	1	960	1 315	1 855	33,00	33,00	2,50	2,50	400		250
4.3	Suszarka gazowa 60kg	1	1 290	1 485	2 465	82,00	82,00	3,30	3,30	400		315
4.4	Stół do składania	3	2 000	1 000	850							
4.5	Wózek roboczy 300l	4	1 000	630	781							
4.6	Wózek transportowy siatkowy	6	720	800	1 800							
4.7	Magiel gazowy	1	1 290	1 485	2 465	179,00	179,00	7,00	7,00	400		125
4.8	Prasa do odzieży	2	1 250	920	1 250			9,00	18,00	230	z	
4.9	Stół do prasowania	1	2 200	1 435	2 080			8,00	6,00	400	z	
4.10	Pakowarka pozioma	1	2 000	950	970			0,45	0,45	230		
4.11	Pakowarka pionowa	1	760	600	2 000			0,10	0,10	230		
4.12	Maszyna szwalnicza uniwersalna	1						0,55	0,55	230		
MAGAZYN CZYSTY												
5.1	Wózek transportowy siatkowy	12	720	800	1 800							
POMIESZCZENIE SOCJALNE												
6.1	Umywalka z wyłącznikiem kolanowym i baterią	1	400	400	450						z	50
6.2	Stół ze zlewem 1-komorowym z szafką z drzwiami suwanymi	1	1 400	600	850						z	50
*	bateria sztorcowa, mieszkowa	1										
6.3	Szafka wisząca	1	1 400	400	300							
6.4	Stół	2										
6.5	Krzesło	4										
						Gaz łącznie	307,50	Moc łącznie	142,40			

LEGENDA

- istniejąca instalacja wodociągowa
- projektowana instalacja wodociągowa
- projektowana woda uzdatniona
- projektowana woda ciepła do 55o
- projektowana cyrkukacja
- istniejąca kanalizacja sanitarna
- istniejąca kanalizacja deszczowa
- istniejąca instalacja gazowa
- projektowana kanalizacja sanitarna
- projektowana kanalizacja technologiczna
- projektowana instalacja gazowa
- Instalacje do likwidacji
- podejście do maszyn
- wz–woda zimna wodociągowa
- wzu–woda zimna uzdatniona
- wc– woda ciepła
- kratki i wpusty – technologia
- pion kan. technologicznej

UWAGA:
Instaluje kanalizacji technologicznej i socjalnej oraz rurociagi wody zimnej , uzdatnionej , cieplej oraz cyrkulacji prowadzić pod stropem pralni w cz. tnicznej obiektu

BILANS POWIERZCHNI - PRALNIA			
NR	NAZWA	RODZAJ POSADZKI	POW. [m²]
POM.	POMIESZCZENIA		
1.	PUNKT PRZYJĘCIA BIELIZN I MAGAZYN BIELIZNY BRUDNEJ	PLYTKI CERAM.	27,38
2.	DZIAŁ PRANIA WODNEGO-STRONA BRUDNA, MYJNIA WÓZKÓW -STR.BRUDNA	PLYTKI CERAM.	53,39
3.	SZATNIA ODZIEŻY WIERZCHNIEJ PRAC.	PLYTKI CERAM.	5,56
4.	PRALNIA STREFA CZYSTA, DZIAŁ SUSZENIA, MAGLOWANIA, PRASOWANIA, SKŁADANIA	PLYTKI CERAM.	198,61
5.	MAGAZYN CZYSTY	PLYTKI CERAM.	43,64
6.	POMIESZCZENIE SOCJALNE	PLYTKI CERAM.	15,92
7.	POMIESZCZENIE ADMINISTRACYJNE	PLYTKI CERAM.	13,08
8.	KOMUNIKACJA	PLYTKI CERAM.	3,96
9.	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	PLYTKI CERAM.	14,58
10.	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	PLYTKI CERAM.	6,16
11.	WC - STRONA CZYSTA	PLYTKI CERAM.	2,63
12.	SZATNIA CZYSTA	PLYTKI CERAM.	3,95
13.	ŚLUZA - CZEŚĆ SANITARNA	PLYTKI CERAM.	8,75
14.	MAGAZYN ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I ŚRODÓW DO PRANIA	PLYTKI CERAM.	11,56
15.	SZATNIA BRUDNA	PLYTKI CERAM.	6,60
16.	WC - STRONA BRUDNA	PLYTKI CERAM.	2,98
SUMA			418,7

jednostka projektowa:	PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA ul. Fabryczna 1, 62-800 Kalisz, tel.62 164 13 93		
temat:	PFU: "Dostosowanie pomieszczeń w budynku techniczno-gospodarczym dla potrzeb kuchni i pralni szpitalnej wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L.Perzyny w Kaliszu"		
rysunek:	Rzut parteru - pralnia inst. wod-kan i gzu		skala 1: 100
stadium:	program funkcjonalno-użytkowy		rys. nr S04
branża:	architektura + technologia		
adres obiektu:	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L.Perzyny w Kaliszu, ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz		
inwestor:	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L.Perzyny w Kaliszu, ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz		
			data 02/2020
opracował:	mgr inż. Tomasz Nowak		
projektant b. sanitarnej :	mgr inż. Andrzej Chojnacki		specjalność instalacyjno-inżynieryjnej Upr. UAN-8386/89 /89 WKP 15/0519/01