

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 15 kwietnia 2015 roku

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

dot. postępowania na: **Sukcesywne dostaw: wyrobów hutniczych, płyt wiórowych i sklejki, filtrów**
(sprawa nr 14/15)

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

dotyczy: ZADANIA NR 3

Pytanie nr 1 :

Prosimy o informację czy zamawiający akceptuje wykonanie filtrów kieszeniowych w ramie o grubości 20 mm ?

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem zamontowania uszczelki.

Pytanie nr 2 :

Prosimy o podanie ilości kieszeni w przypadku wyszczególnionych filtrów kieszeniowych lub o zaakceptowanie ilości kieszeni zaproponowanych przez naszą firmę zgodnie z obowiązującymi nas normami produkcji filtrów kieszeniowych. To bardzo ważny czynnik techniczny oraz cenowy ponieważ wpływa na ilość zużytego materiału.

Odpowiedź: Zamawiający dla poszczególnych filtrów wymaga następującą ilość kieszeni:

Lp.	Nazwa asortymentu
	Filtry kieszeniowe - rama metalowa o gr. 22 mm
1.	EU4 592 x 592 x 300, 6 K
2.	EU4 287 x 592 x 300, 6 K
3.	EU4 425 x 425 x 300, 6 K
4.	EU4 425 x 285 x 300, 6 K
5.	EU4 490 x 500 x 300, 6 K
6.	EU4 592 x 287 x 360, 6 K
7.	EU4 920 x 395 x 150, 8 K
8.	EU5 429 x 287 x 360, 6K
9.	EU6 287 x 592 x 635, 4 K
10.	EU6 592 x 592 x 635, 8 K
11.	EU6 287 x 287 x 635, 4 K
12.	EU7 425 x 425 x 600, 6 K
13.	EU7 490 x 500 x 600, 6 K

14.	EU8 840 x 840 x 600, 8 K
15.	EU8 595 x 435 x 600, 8 K
16.	EU8 685 x 435 x 600, 8 K
17.	EU8 345 x 435 x 600, 4 K
18.	EU8 510 x 435 x 600, 8 K
19.	EU9 287 x 592 x 635, 4 K
20.	EU9 592 x 592 x 635, 8 K
21.	EU9 287 x 287 x 635, 4 K

Pytanie nr 3 :

Prosimy o określenie rodzaju gramatury filtrów kasetowych płaskich EU2 lub EU3 490x490x20mm.

Odpowiedź: Filtr kasetowy płaski EU2 – gramatura: 100 g/m², grubość: 4-5 mm

Filtr kasetowy płaski EU3 – gramatura: 130 g/m², grubość: 8-10 mm

Pytanie nr 4 :

Prosimy o wydłużenie terminu realizacji na dostawę filtrów, gdyż proces technologiczny nie pozwala na dostarczenie ich w tak krótkim czasie. Proponujemy zmianę terminów: filtry kieszeniowe i kasetowe do 7 dni roboczych; filtry absolutne do 14 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający przyjmuje propozycję zmiany terminów dostaw filtrów, tj.:

- dla filtrów kieszeniowych i kasetowych do **7 dni roboczych**,

- dla filtrów absolutnych do **14 dni roboczych**.

Pytanie nr 5 :

Czy w poniższych pozycjach na pewno wymagane są separatory aluminiowe, gdyż na tak cienkich filtrach nie są one montowane, gdyż nie prowadzi to do poprawy skuteczności w ich działaniu, a jednocześnie separatory aluminiowe podnoszą znacznie cenę filtrów.

	Filtry absolutne – rama metalowa, aluminiowe separatory
26	H 13 305 x 305 x 80
30	H 13 457 x 457 x 80
31	H 13 610 x 610 x 69

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis o separatorach aluminiowych zawarty w SIWZ.

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższe zmiany treści SIWZ podczas sporządzania ofert.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczuk