



Poznań, dnia 21 grudnia 2012 r.

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
WZ.5595.103.9.2012

POSTANOWIENIE NR 103/2012

Na podstawie § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami) w związku z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r., w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 ze zmianami), po rozpatrzeniu „**Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Pawilonu „C” oddziału psychiatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. Ludwika Perzyny znajdującego się w Kaliszu, ul. Toruńska 7**” sporządzonej przez rzeczoznawców: budowlanego Pana Krzysztofa Kaczmarka oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Pana Sławomira Tatara, z określonymi następującymi wskazaniem:

1. zachowaniem żelbetowych klatek schodowych KL I i KL II z biegami o minimalnej szerokości wynoszącej – 1,30 m;
2. zachowaniem ścian wewnętrznych pomiędzy trzema pomieszczeniami (pom. 1.02, pom. 1.03 i pom. 1.04) znajdującymi się na I piętrze budynku bez wymaganej klasy odporności ogniowej;
3. zachowaniem pochylni na trzech stopniach schodów prowadzących po zejściu z klatki schodowej KL II na zewnątrz budynku;
4. zachowaniem z żelbetowej klatki schodowej KL II drzwi wyjściowych o szerokości wynoszącej – 1,20 m;
5. zachowaniem (w miejscu podziału budynku na dwie strefy pożarowe) pionowych pasów posiadających odporność ogniową EI 60, których szerokość na parterze budynku wynosi 1,35 m i na I piętrze 1,60 m wobec wymaganych 2 m;

wyraża się zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób określony w powyższych wskazaniach „**Ekspertyzy technicznej ...**” tzn. w inny sposób niż podany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

pod warunkiem

- wyposażenia wszystkich pomieszczeń (za wyjątkiem higieniczno - sanitarnych) oraz poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych w autonomiczne czujki dymu;
- wydzielenia klatek schodowych KL I i KL II drzwiami przeciwpożarowymi EI 30 oraz wyposażenia ich w urządzenia służące do usuwania dymu;

- podziału budynku na strefy pożarowe, o których mowa w **pkt. 5.7. „Ekspertyzy technicznej ...”**;
- podzielenia korytarzy na odcinki nie dłuższe niż 50 m przegrodami z drzwiami dymoszczelnymi – zgodnie z dokumentacją graficzną;
- ograniczenia wyposażenia Pawilonu „C” oddziału psychiatrycznego do 80 łóżek;
- wyposażenia wszystkich dróg ewakuacyjnych w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu zwiększonym do 5 lx;
- zastosowania na parterze i piętrze (na połączeniu stref pożarowych) drzwi przeciwpożarowych EI 60, o których mowa w **pkt. 6.2 ppkt 11) „Ekspertyzy technicznej ...”**;
- ✓ - wyposażenia wszystkich ciągów komunikacji ogólnej służących do ewakuacji w zwiększoną o 100 % w stosunku do normatywu ilość podręcznego sprzętu gaśniczego;
- wyposażenia budynku w hydranty wewnętrzne z węzłem półsztywnym o nominalnej średnicy węża 25 mm;
- wdrożenia w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego odpowiednich procedur dla personelu w zakresie ogłaszania i prowadzenia ewakuacji osób przebywających w przedmiotowym budynku;
- wdrożenia działań organizacyjnych mających na celu przeprowadzanie co najmniej dwa razy w roku wewnętrznych kontroli warunków ochrony przeciwpożarowej;
- umieszczenia w widocznym miejscu instrukcji postępowania na wypadek pożaru oraz materiałów informacyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej dotyczących sposobu bezpiecznej ewakuacji ludzi z budynku;
- pisemnego poinformowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu o wykonaniu wszystkich zaleceń zawartych w przedmiotowym postanowieniu;
- wykonania pozostałych zaleceń, o których mowa w **„Ekspertyzie technicznej ...”** oraz wymagań wynikających z obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i norm.

Uzasadnienie

Pan Andrzej Jeżyk- Z- ca Dyrektora ds. Eksploatacyjno - Technicznych, skierował wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej wniosek o uzgodnienie w trybie § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami) przedstawionych w **„Ekspertyzie technicznej”** rozwiązań.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej po rozpatrzeniu złożonego wniosku postanowił zaakceptować przedstawione rozwiązania zastępcze umożliwiające spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż określono w przepisach techniczno-budowlanych.

Wyposażenie wszystkich pomieszczeń (za wyjątkiem higieniczno-sanitarnych) w budynku Pawilonu „C” oddziału psychiatrycznego oraz poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych w autonomiczne czujki dymu, wyposażenie budynku w sieć hydrantów wewnętrznych z węzłem półsztywnym o nominalnej średnicy węża 25 mm, wydzielanie pożarowo oraz oddymianie klatek schodowych KL I i KL II oraz wyposażenia wszystkich dróg ewakuacyjnych w awaryjne oświetlenie

ewakuacyjne o natężeniu zwiększonym do 5 lx poprawi stan bezpieczeństwa pożarowego przedmiotowego obiektu. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszego postanowienia służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38 za pośrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu ul. Masztalarska 3, w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

WIELKOPOLSKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
Państwowej Straży Pożarnej
nadbrg. Wojciech Mendelak

Otrzymują:

1. Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
Pan Andrzej Jeżyk
Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacyjno - Technicznych
ul. Poznańska 79
62-800 Kalisz

Do wiadomości:

1. KM PSP Kalisz
2. a/a

Załącznik:

1. Ekspertyza techniczna z częścią graficzną – 1 egz.