



Poznań, dnia 12 października 2018 r.

**WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

WZ.5595.325.2.2018

POSTANOWIENIE Nr 325-1/2018

Działając na podstawie art. 6a ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 736 ze zm.) w związku z § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), po rozpatrzeniu wniosku wraz z „Ekspertyzą techniczną określającą wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego dla budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79”, sporządzonej w czerwcu 2018 r. przez rzeczoznawcę budowlanego Pana Romana Żywicę oraz rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Pana Feliksa Grzelkę, z określonymi w punkcie 6.3 następującymi wskazaniem:

- zbliżenie bliższej krawędzi drogi pożarowej do ścian budynku (od strony południowo-zachodniej) na odległość od 3 do 3,5 m na odcinku 20 m,
- brak zapewnienia drugiego wjazdu na teren szpitala,
- długość dojścia, mierzona od drugiego (dodatkowego) dźwigu do drogi pożarowej zlokalizowanej od strony północno-zachodniej, wynosząca 90 m,

przy jednoczesnym uwzględnieniu przyjętych następujących rozwiązań zastępczych, wskazanych w pkt. 7 Ekspertyzy technicznej, tj.:

1. zapewnienia zwiększenia natężenia awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego z 1lx do 2lx na wszystkich drogach ewakuacyjnych (poziome i pionowe drogi ewakuacyjne),
2. zapewnienia dla każdej strefy ZL (z poszczególnych segmentów A, B, C i D) możliwości ewakuacji do dwóch różnych stref pożarowych w ramach tej samej kondygnacji,
3. wykorzystania modernizowanej instalacji hydrantów wewnętrznych HP25 do zabezpieczenia kondygnacji nr -1 i nr 5 – kondygnacji technicznych PM o gęstości obciążenia ogniowego poniżej 500 MJ/m²,
4. wyposażenia stref pożarowych PM w podręczny sprzęt gaśniczy uwzględniając, że jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm³) zawartego w gaśnicach przypada na każde 100 m² powierzchni strefy pożarowej PM,
5. zapewnienia drugiego dźwigu dla ekip ratowniczych (osie 15-16) od strony klatki schodowej KG B-C,

wyrażam zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w sposób inny niż określono w § 12 ust. 2 i ust. 5, § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

Uzasadnienie

Dyrektor ds. Eksploatacyjno-Technicznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, skierował wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o uzgodnienie rozwiązań w trybie § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, przedstawionych w „Ekspertyzie technicznej...”.

Jednocześnie Dyrektor ds. Eksploatacyjno-Technicznych Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu skierował wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o uzgodnienie rozwiązań w trybie § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 1422), przedstawionych w „Ekspertyzie technicznej...”. Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, po rozpatrzeniu wniosku, postanowił zaakceptować przedstawione rozwiązania umożliwiające dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej.


Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, po rozpatrzeniu dokumentacji, postanowił zaakceptować przedstawione przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i rzeczoznawcę budowlanego rozwiązania umożliwiające dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Uwzględniając wszystkie zamierzenia inwestycyjne, uznano, że zapewniony zostanie akceptowalny poziom bezpieczeństwa pożarowego przedmiotowego obiektu.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Ponadto informuję, że:

- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń,
- w postanowieniu wyrażono zgodę na spełnienie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w sposób inny niż określono w przepisach, wyłącznie dla przypadku wymienionego w postanowieniu,
- pozostałe, ewentualne nieprawidłowości niewymienione w postanowieniu wymagają realizacji zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej,
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z „Ekspertyzą techniczną ...”, stanowiącą załącznik do postanowienia Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nr 325/2018 (WZ.5595.325.1.2018),
- po wykonaniu wszystkich zaleceń zawartych w przedmiotowej „Ekspertyzie technicznej ...” i warunków niniejszego postanowienia należy pisemnie poinformować Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu.


Wielkopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
bryg. mgr Andrzej Bartkowiak

Otrzymują:

1. Wojewódzki Szpital Zespołowy
im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
ul. Poznańska 79
62-800 Kalisz
2. KM PSP w Kaliszu
3. A/a

Załącznik:

1. Ekspertyza techniczna – 1 egz.