

## Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 18 maja 2020 roku

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu**

### INFORMACJA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Roboty budowlane w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż” dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie pomieszczeń w budynku techniczno-gospodarczym dla potrzeb kuchni i pralni szpitalnej wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym im. L. Perzyny w Kaliszu”- nr sprawy 27/20.

Zamawiający informuje, że zmienia zapisy **Załącznika nr 8 do SIWZ- PFU w pkt. I. 4.1. „ Części Opisowej Programu Funkcjonalno-Użytkowego”**, zgodnie z poniższym:

„Projektowana kuchnia będzie świadczyć usługi gastronomiczne dla w/w oddziałów szpitalnych. Posiłki dystrybuowane będą na poszczególne oddziały Szpitala przy ul. Poznańskiej i ul. Toruńskiej w systemie tacowym, a do pozostałej lokalizacji (szpital w Wolicy) w systemie bemarowym. Termoizolacyjne tace indywidualne dla każdego pacjenta z podanymi posiłkami w naczyniach stołowych. Posiłki z bemarów będą porcjowane na naczynia stołowe na poszczególnych oddziałach. Napoje będą transportowane na oddziały w termosach. Zmywanie naczyń stołowych w zmywalni brudnych naczyń. Opisywana gastronomia będzie bazować na obróbce wstępnej przez półprodukty gotowe do obróbki właściwej. Przebudowa części pomieszczeń byłej kuchni w budynku techniczno-gospodarczym wraz z 3 zastosowaniem nowych materiałów i technologii wykończeniowych, instalacji technicznych oraz wyposażenia w nowoczesne urządzenia gastronomiczne musi spełniać wymagania systemu HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Points) – system kontroli i analizy punktów krytycznych. Następstwem wprowadzenia systemu HACCP jest możliwość wprowadzenia normy ISO 9001. Do obliczenia wydajności zaplecza gastronomicznego oraz zapotrzebowania na media instalacyjne przyjęto 854 żywionych pacjentów w ciągu każdego dnia.”

*Zamawiający informuje, że treść powyższych wyjaśnień stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 t. j. z późn. zm. ) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.*

  
KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
mgr Mariusz Pawlaczek