

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

dotyczy: postępowania prowadzone zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. .(Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.), tj. bez stosowania ustawy Pzp, którego przedmiotem jest **wykonanie monitoringu lądowiska dla helikopterów znajdującego się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79**

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

Pytanie:

Czy kamera obrotowa powinna posiadać parametr automatycznego śledzenia obiektu, czy operacja ta ma być realizowana manualnie poprzez pulpit sterujący?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że system monitoringu ma posiadać detekcję ruchu z umieszczonym na stanowisku ochrony sygnalizatorem akustyczno – optycznym, sygnalizującym zlokalizowanie ruchu w polu widzenia kamery,

- sterowanie ruchem kamery obrotowej ma odbywać się drogą radiową manualnie ze stanowiska ochrony, więc nie wymagamy parametru automatycznego śledzenia obiektu. Jeżeli funkcja taka wystąpi, musi być zapewniona jednocześnie możliwość opisanego sterowania ze stanowiska ochrony.

Pragnę poinformować, że powyższe informacje zostały zawarte w części B str. 6 SIWZ.