



Kalisz, dnia 14 grudnia 2011 roku

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

I N F O R M A C J A

Dotyczy: postępowania na modernizację zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej - etap I oraz montaż stacji dezynfekcji ścieków skażonych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L.

Perzyny w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7 (sprawa nr 81/11).

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy informujemy, co następuje:

Pytanie Nr 1:

Jaki rodzaj płytek należy zastosować w pomieszczeniu z chemikaliami ?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż w pomieszczeniu z chemikaliami należy zastosować płytki chemioodporne.

Pytanie Nr 2:

Czy wanna ochronna i zbiornik na podchloryn jest w ramach dostawy producenta stacji ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wanna ochronna i zbiornik na podchloryn jest w komplecie ze stacją do dezynfekcji ścieków w ramach dostawy producenta stacji.

Pytanie Nr 3:

Proszę o wyjaśnienie przy separatorze 15/150 l/s sprawy montażu skrzynki sterowniczej do której brak jest zasilanie i jaki cel ma spełniać ta sterownia, gdy separator działa samoczynnie ?

Odpowiedź: Zaprojektowany separator nie posiada w wyposażeniu skrzynki sterowniczej.

Pytanie Nr 4:

Proszę o wyjaśnienie z jakiego materiału mają być drzwi wewnątrz i zewnątrz chlorowni ?

Odpowiedź: Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne w budynku chlorowni należy zamontować z blachy kwasoodpornej nierdzewnej szczotkowanej. np. produkcji Porta.

Pytanie Nr 5:

Czy Wykonawca składający ofertę musi wykazać roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji wodociągowej o wartości 300 tys. zł i instalacji kanalizacyjnej o wartości 300 tys. zł ? Czy można wykazać tylko roboty kanalizacyjne o tej wartości ?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż Wykonawca składający ofertę musi wykazać się wykonaniem co najmniej dwóch robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem robotom będącym przedmiotem zamówienia o wartości brutto min. 300 000,00 PLN obejmujących swoim zakresem wykonanie instalacji wodociągowej i instalacji kanalizacyjnej, tj.

- każda robota o wartości min. 300 tys. PLN obejmować winna wykonanie zarówno instalacji wodociągowej, jak i kanalizacyjnej lub

- wykonanie co najmniej dwóch robót budowlanych, gdzie jedna o wartości min. 300 tys. PLN obejmuje wykonanie tylko instalacji wodociągowej, a druga o wartości min. 300 tys. PLN obejmuje wykonanie instalacji kanalizacyjnej.

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert - **do godz. 9⁰⁰ dnia 29 grudnia 2011r.**

Termin otwarcia ofert - **godz. 9³⁰ dnia 29 grudnia 2011r.**

Treść powyższych wyjaśnień stanowi, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późn. zm.), zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.