

Kalisz, dnia 14 czerwiec 2012 roku

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

I N F O R M A C J A

Dotyczy: postępowania na „Termomodernizację obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kalisz - III.

Etap. Termomodernizacja budynku techniczno-gospodarczego wraz z modernizacją kotłowni” (sprawa Nr 34/12).

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy informujemy, co następuje:

Pytanie dot. części C.I.2 SIWZ:

W części C.I.2 SIWZ zawarty jest zapis

„Wykonawca wykonał ... co najmniej jedną robotę polegającą na dostawie, montażu i uruchomieniu kotłowni gazowej, olejowej lub gazowo-olejowej o wydajności min. 1,7 MW i temperaturze czynnika grzewczego 150°C ...”

Prosimy o wyjaśnienie czy zapis ten należy rozumieć jako „czynniki grzewczy o temperaturze **roboczej min. 150 °C**”(podobnie jak moc kotłowni określona jako min 1,7 MW).

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy:

części C.I. pkt 2 SIWZ, który otrzymuje poniższe brzmienie:

„6) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie Wykonawca wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na ociepleniu lub dociepleniu ścian zewnętrznych budynku w technologii panelowej wentylowanej o wartości co najmniej 2 000 000,00 PLN brutto każda, przy czym powierzchnia ocieplenia lub docieplenia wynosić musi nie mniej niż 2 000 m² oraz co najmniej jedną robotę polegającą na dostawie, montażu i uruchomieniu kotłowni gazowej, olejowej lub gazowo-olejowej o wydajności min. 1,7 MW i temperaturze czynnika grzewczego **max** 150°C wraz z modernizacją lub budową nowej instalacji c.o. o wartości zamówienia co najmniej 2 000 000,00 PLN brutto”

części D.I. pkt 6b SIWZ, który otrzymuje poniższe brzmienie:

„b) co najmniej jedną robotę polegającą na dostawie, montażu i uruchomieniu kotłowni gazowej, olejowej lub gazowo-olejowej o wydajności min. 1,7 MW i temperaturze czynnika grzewczego **max** 150°C wraz z modernizacją lub budową nowej instalacji c.o. o wartości zamówienia co najmniej 2 000 000,00 PLN brutto (słownie: dwa miliony złotych 00/100).”

Treść powyższej odpowiedzi stanowi, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późn. zm.) zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.