



Kalisz, dnia 04 lutego 2013 roku

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

I N F O R M A C J A

Dotyczy: postępowania na wykonanie modernizacji Apteki, Oddziału Okulistyki z częścią Oddziału Chirurgii Szczękowo -Twarzowej, Oddziału Kardiologicznego oraz Oddziału Neurochirurgicznego (sprawa nr 96/12).

*W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy dotyczące **Zadania nr 1 - Modernizacja Apteki wraz z zakupem i montażem wyposażenia** informujemy, co następuje:*

Pytanie:

Co należy rozumieć przez „Dygestorium dla aptek szpitalnych do pracy z substancjami niebezpiecznym i lotnymi rozpuszczalnikami”?

O jakie „niebezpieczne substancje” chodzi (biologiczne, wybuchowe, chemiczne, etc.)?

Prosimy o wskazanie ich z nazwy oraz podanie ew. stopnia ochrony (np.: Ex).

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż chodzi powyższych takie substancje chemicznej, jak: formalina, benzyna, alkohole powyższych np. preparaty jodu.

Treść powyższych odpowiedzi stanowi, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późn. zm.) zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.