



Kalisz, dnia 06 lutego 2013 roku

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

I N F O R M A C J A

Dotyczy: postępowania na wykonanie modernizacji Apteki, Oddziału Okulistyki z częścią Oddziału Chirurgii Szczękowo -Twarzowej, Oddziału Kardiologicznego oraz Oddziału Neurochirurgicznego (sprawa nr 96/12).

W odpowiedzi na pytania Wykonawców informujemy, co następuje:

Pytanie nr 1:

Zamawiający w związku z kolejnymi przesunięciami terminu składania ofert przewiduje zmianę terminu wykonania zamówienia, w szczególności części zamówienia dotyczącej modernizacji Apteki ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ - nie przewiduje zmiany terminu wykonania zamówienia.

Pytanie nr 2 dot. modernizacji Apteki:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie komory laminarnej o innych, mniejszych wymiarach zewnętrznych i wewnętrznych niż przedstawione w informacji z dnia 28 stycznia 2013 pkt 2, ale spełniającej pozostałe warunki stawiane komorze ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie komory z laminarnym przepływem o szerokości zewnętrznej 1360 mm powyższych szerokości roboczej 1118 mm.

Zamawiający zmienia zapisy części D.III pkt 2 SIWZ, które otrzymują brzmienie:

„Kosztorysy Ofertowe – w wersji papierowej i elektronicznej”.

Treść powyższych odpowiedzi stanowi, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późn. zm.) zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.