

Kalisz, dnia 04 kwietnia 2013 roku

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu**

**I N F O R M A C J A**

Dotyczy: postępowania na wykonanie remontu dachu wraz z obróbkami niższej części budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 (sprawa nr 16/13).

W odpowiedzi na pytania Wykonawców informujemy, co następuje:

**Pytanie nr 1:**

W związku z zamieszczeniem w specyfikacji technicznej rysunku nr 2 połączenie połaci dachowej z attyką proszę o wyjaśnienie czy zamawiający będzie wymagał wyprowadzenia obróbek z papy pod obróbki blacharskie? Jeśli tak to czy istniejące obróbki blacharskie należy zamontować ponownie na papie czy wymienić na nowe? Proszę o podanie ilości obróbek blacharskich ?

**Odpowiedź:** Tak, obróbki z papy należy wykonać zgodnie z rys. nr 2 (istniejące obróbki blacharskie należy zdemontować i ponownie zamontować). Powyższe roboty należy uwzględnić w pozycji dotyczącej wykonania obróbek z papy (poz. 4 Przedmiaru robót).

**Pytanie nr 2:**

W związku z rozbieżnością polegającą na informacji w STWiOR pkt 5.2.1 \"wszystkie styki podłoża z elementami wystającymi ponad powierzchnię należy złągodzić elementami typu izolklin a dokumentem opis robót w pkt 2.3.2 \"zaleca się aby styki podłoża z wystającymi elementami były złągodzone elementami typu izoklin\" proszę o jednoznaczne określenie czy należy stosować izokliny. Jeśli tak proszę o uzupełnienie zakresu prac i podanie ich ilości. Czy nad izoklinem powinna zostać zastosowana listwa dociskowa jak by wynikało z rysunku ?

**Odpowiedź:** W przywołanym punkcie 2.3.2. opisu zawarto informację „... **styki są złągodzone**” - z powyższej informacji wyraźnie wynika, że nie zachodzi potrzeba, ani konieczność stosowania izooklinów. Natomiast obróbkę z papy na pierścieniu wewnętrznym należy zakończyć listwą dociskową, którą należy uwzględnić w kosztach wykonania obróbek z papy (długość pierścienia wynika z przedmiaru robót - poz. 4).

Treść powyższych odpowiedzi stanowi, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późn. zm.) zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.